



Odp:2

DZP-2711-1/2017/UE

Brzesko dnia 10.03.2017

**Wykonawcy wszyscy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wymianę. oświetlenia na LED

Znak sprawy: DZP-2711-1/2017/UE

W odpowiedzi na zadane pytania, Zamawiający informuje:

**Pytanie nr:1**

Czy zamawiający dopuszcza oprawy o innych rozmiarach niż wyszczególnione w zapytaniu, przy zachowaniu zdefiniowanych parametrów, np. zamianę opraw z ramką natynkową rozm. 30 cm x 60 cm na oprawy z ramką natynkową o rozm. 30 cm x 30 cm.

**Odp: Nie dopuszcza.**

**Pytanie nr:2**

Czy Zamawiający określa klasę szczelności IP dla świetlówek wiszących i plafonier okrągłych..

**Odp: Klasa szczelności powinna być:**

**dla świetlówek wiszących IP 65**

**dla plafonier IP 44**

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
SP ZOZ w Brzesku

  
*Krystyna Nowak*