



Odp. nr:1

DZP-2711-2/2017/UE

Brzesko dnia 20.03.2017

### Wykonawcy wszyscy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Zakup i montaż instalacji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej”.Znak sprawy: DZP-2711-1/2017/UE.

W odpowiedzi na zadane pytania, Zamawiający informuje:

**Pytanie nr:1**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby instalacja dozorowa została wykonana w całości w technologii IP oraz w standardzie PoE? Chodzi bowiem oto, że przy wykorzystaniu technologii IP oraz standardu PoE zamiast dwóch kabli (sygnalowy-telewizyjny oraz zasilający) jest jeden, który łączy te funkcje i jest to bardziej niezawodne rozwiązanie oraz przede wszystkim tak samo skuteczne przy ponad dwukrotnie niższych kosztach.

**Odp: Tak, dopuszcza.**

**Pytanie nr:1**

Jeśli Zamawiający zgodzi się na instalację dozorową IP w standardzie PoE to czy jest możliwość zastosowania dedykowanego zasilacza dla wszystkich ośmiu kamer? Jest to rozwiązanie o wiele skuteczniejsze i bardziej zalecane oraz przede wszystkim bardziej efektywne oraz tańsze niż stosowanie 4 osobnych zasilaczy, które przecież i tak zejdą się w jednym miejscu.

**Odp:Tak.**

**Pytanie nr:1**

Jeśli Zamawiający zgodzi się na rozwiązania proponowane w pkt. 1 i pkt. 2 to czy zasilacz, o którym mowa w pkt. 2 lepiej = bardziej punktowany będzie z podtrzymaniem (zasilanie buforowe) czy nie ma to znaczenia z punktu widzenia oceny bądź też Zamawiający nie widzi potrzeby podtrzymania zasilania instalacji w razie braku prądu?

**Odp: Zamawiający nie przewiduje punktowania pozycji dotyczącej zasilacza. Zasilanie instalacji winno być podtrzymane, w przypadku braku prądu.**

**Pytanie nr:1**

W przypadku gdy wszystkie kamery będą posiadały zintegrowane obiektywy to po co Zamawiający wyszczególnił trzy obiektywy w pkt. 2 Formularza Ofertowego? Jeśli Wykonawca dostarczy wszystkie osiem kamer ze zintegrowanymi obiektywami to do czego byłby te trzy, o których mowa powyżej? Czy w takiej sytuacji Wykonawca może pominąć ten punkt?

**Odp: Wymieniony obiektyw w poz. 2 dotyczy kamer zewnętrznych. Jeżeli kamery będą posiadały zintegrowane obiektywy to Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie tej pozycji.**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
SP ZOZ w Brzesku  
*Krzysztof Nowak*  
.....  
*Krzysztof Nowak*