


### LEGENDA

- CSP** – Istn. centrala sygnalizacji pożaru typu POLON-4900
- — — — — - HTKSHekw 1x2x0,8
- — — — — - HDGS 2x2,5
- SW** – Sygnalizator akustyczny
- Y** – Ręczny ostrzegacz pożaru
- R** – Czujka dymu
- K** – Czujka dymu i ciepła
- ZPS** – Zasilacz pożarowy
- EKS** – Element kontrolno sterujący EKS
- Wskaźnik zadziałania
- PIP** ● – Puszka instalacyjna

### PRZYKŁAD

EKS - sterowanie sygnalizatorami



### USTAWIENIA EKS:

IN1- sposób zadziałania - NC  
Zaprogramować wariant występowania 16 lub 17  
Kontrola wejścia IN1 - TAK

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. F.K STUDIO</div>
Inwestor		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko				
Obiekt i adres						
Temat		"Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szatni męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie-1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68"				
		Branża		Elektryczna		
Treść rysunku	SCHEMAT IDEOWY SAP	Nr uprawnień	Podpis	Data	10/2020	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13		Skala	-	
Współpraca	mgr inż. Mateusz Figa			Nr Rys.	03	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Janocha	MAP/0050/PWOWE/10				