



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER:

LP	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW	H
-1/1	wizytownia	wykładzina PCW	3,41m2	2,7m
-1/2	komunikacja/hol1	wykładzina PCW	23,74m2	2,7m
-1/3	szatnia damska podstawowa	wykładzina PCW	67,70m2	2,7m
-1/4	umywalnia damska	wykładzina PCW,pom. mokre	10,60m2	2,7m
-1/5	natrysk damski	wykładzina PCW,pom. mokre	18,90m2	2,7m
-1/6	sanitariat damski	wykładzina PCW,pom. mokre	10,48m2	2,7m
-1/7	komunikacja/hol2	wykładzina PCW	30,20m2	2,7m
-1/8	natrysk męski	wykładzina PCW	9,40m2	2,7m
-1/9	umywalnia męska	wykładzina PCW,pom. mokre	5,20m2	2,7m
-1/10	sanitariat męski+pisuary	wykładzina PCW,pom. mokre	8,78m2	2,7m
-1/11	szatnia męska podstawowa	wykładzina PCW	29,20m2	2,7m
RAZEM:			217,61m2	2,7m

OŚWIETLENIE - LEGENDA

- A1

PANEL LED KK IP40 RE 48W 5700lm oprawa dosufitowa Ra>90, 3000K, UGR19
dyfuzor mikropryzmatyczny
- B1

DL 190 LED 20W 2000lm oprawa dosufitowa IP44, Ra>80, 3000K, ap2i grupa imperial
reflektor aluminiowy wyblyszczony
- B2

LED 90 CR 10W 1200lm IP44 oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K, ap2i grupa Imperial
reflektor aluminiowy wyblyszczony
- C1

DLK 140 LED 20W 2000lm oprawa dosufitowa IP20, Ra>80 3000K
reflektor ALU
- D1

DLN 185 20W 2000lm oprawa nastropowa IP44, Ra>80, 3000K,
reflektor aluminiowy kolor korpusu czarny,
- E1

KASTEL BOX WL IP54 10W, 1200lm naścienna IP54, Ra>80, 3000K, ap2i grupa Imperial
- EW1

INFINITY II B LED 1W 1h, IP44, AT
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
- EW2

INFINITY II AC LED 1W 1h, IP44, AT
oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
- EW3

AXN 3W 370lm IP65, AT, optyka O, oprawa ewakuacyjna nastropowa
oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest, ap2i grupa imperial
- EW4

AXP LED 3W 370lm optyka O 1h, IP65, AT
oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest, ap2i grupa imperial
- EW5

EXIT LED 3W 1h, IP65, AT + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest,
praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
- KG

gniazdko wtykowe 230V
- CR

czujnik obecności
- W

wentylator
- KD

Kontrola dostępu
- KT

Kontaktron
- R

Rygiel w drzwiach
- czujka dymu
- czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- czujka dymu i ciepła
- element kontrolno-sterujący
- sw

sygnalizator akustyczny
- ZSP

zasilacz pożarowy

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROŻRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Ko ciuszki 68, 32-800 Brzesko				B.V. F.K STUDIO
Obiekt i adres					
Temat	*Modernizacja cz ci pomieszcze na potrzeby szatni m skiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie-1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Ko ciuszki 68*				
Tre rysunku	RZUT SZATNI	Nr uprawnie	Bran a	Elektryczna	
PROJEKTOWAŁ	mgr in . Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13	Podpis	Data	10/2020
Współpraca	mgr in . Mateusz Figa			Skala	1:100
SPRAWDZIŁ	mgr in . Marcin Janocha	MAP/0050/PWOE/10		Nr Rys.	01