

DETAL V
DETAL OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO
(DETAL OKNA BEZ KRATY)
PRZĘKRÓJ PIONOWY

ZAPRAWA Z CIENKOWARSTWOWEGO
 TYNKU AKRYLOWEGO STRUKTURALNEGO
 BARWIONEGO W MASIE, FAKTURA "BARANEK"
 (ziarnistość 1,5mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny

-preparat gruntujący hydrofobizujący

-siatka z włókna szklanego zatopiona

Gramatura - 165 g/m², Rozmiar oczek 4x4 mm
 w zaprawie klejowej

zaprawa klejowa 2w1 -2 warstwy kleju

o grubości min. 3mm

-zaprawa klejowa o podwyższonej paroprzepuszcza-
 -czalności oraz przyczepności

LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ

SIATKA Z WŁOKNA SZKLANEGO

PROFIL OKAPNIKOWY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

CEGLA PEŁNA

PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/-3CM

ISTNIEJĄCE OKNO


-ISTNIEJĄCE OKNO Z PCV

KRAWĘDZIE PŁYT
 NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z
 KRAWĘDZAMI OTWORÓW OKIENNYCH


WZMOCNIENIE NAROŻNIKÓW OKIENNYCH

PŁYTY STYROPIANOWE

- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
- gruntowanie impregnatem grzybobójczym
- zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszcza-
 -czalności oraz przyczepności
- styropian EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/- 17 cm
- mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m²,
 zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m²)
- siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie
 klejowej , klej o
 zwiększonej wodoodporności-3mm
- preparat gruntujący hydrofobizujący
- zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego
 strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm),
 w obrębie cokołu tynk żywiczny , zawartości substancji
 stałych min. 80%



NAROŻNIK OKNA -A



KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA SIATEK Z WŁOKNA SZKLANEGO:
 1 SIATKA DIAGONALNA UKŁADANA PRZY NAROŻACH
 OKIENNYCH (PODKĄTEM 45 ST.) O WYM 20X30CM

2 SIATKA UKŁADANA W DŁUŻY KRAWĘDZI OTWORÓW

3 SIATKA UKŁADANA W NAROŻACH OTWORÓW

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA R.V.F.K. STUDIO, UL. ROZRYTKA 20/12 31-415 KRAKÓW						B.V. F.K. STUDIO
Investor	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko					
Obiekt i adres						
Temat	"Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szpitala i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie -1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68"					
Treść rysunku	DETAL 1 MOCOWANIE OKNA	Nr uprawnień	Podpis	Data	10/2020	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MPOIA021/2011		Skala	1:5	
Współpraca	Wacław Kapow			Nr Rys.	14	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Wasilewski	MPOIA074/2014				