



ilość wymaganych wymian powietrza oraz
zastosowane układy wentylacyjne:

-1/11	szatnia męska podstawowa	wykładzina PCW	29,20m2	2,7m	78,84m3	4(wymiany)X2=4x78,84m3=315,36m3/h
						w6=400m3/h
-1/10	sanitariat męski+pisuary	wykładzina PCW,pom. mokre	8,78m2	2,7m	23,7m3	50m3/hX4=200m2
						w7=200m3/h

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
 3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
 4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
 5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RODZYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW							
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko					B.V. F.K STUDIO	
Obiekt i adres							
Temat	"Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szatni męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie-1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kościuski 68"					Branża	wod-kan
Treść rysunku	UKŁADY WENT W6,W7	Nr uprawnień	Podpis	Data	10/2020		
PROJEKTOWAŁ	inż. Leszek Wołoszyn	MAP/0172/POOS/08		Skala	1:50		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Romana Indyk	172/99		Nr Rys.	w.mech 04		