

RZUT POZIOMU-1, SKALA 1:100

OZNACZENIA W YKOŃCZENIA ŚCIAN I PODŁÓG, AKCESORIA
W YKOŃCZENIA ŚCIAN I PODŁÓG

W YKOŃCZENIA PODŁÓG

P1	wkładzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, ścieralność grupy T, klasa antypoślizgowości R9, odporna na dezynfekcję preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzędowych związków amonowych, główny kolor NCSS 1002-B50G, LRV 75, pasy boczne kontrastowe w kolorze NCS S 3030-R90B, LRV 28, różnica tonalna LRV powyżej 30 punktów, pasy boczne wyminięte na ścianę wys. 15cm
P2	wkładzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, ścieralność grupy T, klasa antypoślizgowości R11, odporna na dezynfekcję preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzędowych związków amonowych, do pomieszczeń mokrych, główny kolor NCSS1502-Y, LRV63, pasy boczne kontrastowe w kolorze NCS S3020-R90B, LRV 29 różnica tonalna LRV powyżej 30 punktów, pasy boczne wyminięte na ścianę wys. 15cm
P3	Fragment posadzki w spadku - brodzik prysznicowy wykończony anodycznie do posadzki P2
P4	Pas ostrzegawczy szer. 50cm przed wejściem, w kontrastowym kolorze żółtym - oznaczenie fakturowego typu B2 - ścięte stożki

W YKOŃCZENIA ŚCIAN

W1	wkładzina PCW ścienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniczna i wodoszczelna, z certyfikatem ISO dla pomieszczeń czystych, ognioodporna, odporna na dezynfekcję preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzędowych związków amonowych, kolor NCSS 1005-R90B, LRV 71 - wyłożenie wkładziny do wysokości górnej krawędzi ramy drzwiowej - 205cm, powyżej linii drzwi malowanie farbą na kolor biały NCSS 0500-N - specyfikacja w punkcie W 2, styk wkładziny ściennej z podłogową zaokrąglony z zastosowaniem listew wypłeniowych z PCW 30x30mm w kolorze pasów kontrastowych posadzki pomieszczenia, W 1 - izolacja przeciwwodna pod wkładziną
W2	malowanie ścian farbą lateksową ścieralną, zmywalną z jonami srebra, o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, odporną na wilgoć i czyszczenie przy pomocy środków chemicznych, kolor NCSS 1005-R90B, LRV 71 do wysokości 205cm, powyżej kolor biały NCSS 0500-N; cokół 15cm z wyminiętej wkładziny podłogowej PCW (P1), styk cokołu ze ścianą zaokrąglony z zastosowaniem listew wypłeniowych z PCW 30x30mm w kolorze pasów kontrastowych posadzki pomieszczenia; odbojnica winylowa ścienna klejona klejem hydrofobowym do powierzchni ściany na wys. 45cm, szer. 170mm, kolor odbojnicy NCSS 3030-R90B, LRV 28
W3	zabudowa płyt g-k, wodo odpornej, krycie zabudowy gk według W2
W4	ściana hpl
O1	odbojoporeczna ściana szer. 145mm, na profilu aluminiowym z pokrywą winylową, montowana do ściany za pomocą kołków rozporowych, część chwytowa poręczy szer. 30mm, w kolorze zbliżonym do NCSS 3030-R90B, LRV 28, po wewnętrznej stronie poręczy - przy wejściach do pomieszczeń informacja dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium
O2	narożnik PCV, zabezpieczający narożniki pomieszczeń, szer. ramion 50x50mm, gr. 2mm, wys. 1500mm, w kolorze zbliżonym do NCSS 3030-R90B, LRV 28, do zastosowania na wszystkich narożnikach wymagających zabezpieczenia, ok. 50 szt.
t1	- przy wejściach do pomieszczeń informacja dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium-14 SZT.

LEGENDA:

ściany murywane z bloków betonowych
wentylacja mechaniczna wg odrębnego opracowania

wyburzenia ścian - wysokość 296m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER:

LP	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW	H
-1/1	wiatrołap	wkładzina PCW	3,41m ²	2,7m
-1/2	komunikacja/hol1	wkładzina PCW	23,74m ²	2,7m
-1/3	szatnia damska podstawowa	wkładzina PCW	67,70m ²	2,7m
-1/4	umywalnia damska	wkładzina PCW, pom. mokre	10,60m ²	2,7m
-1/5	natrysk damski	wkładzina PCW, pom. mokre	18,90m ²	2,7m
-1/6	sanitariat damski	wkładzina PCW, pom. mokre	10,48m ²	2,7m
-1/7	komunikacja/hol2	wkładzina PCW	30,20m ²	2,7m
-1/8	natrysk męski	wkładzina PCW	9,40m ²	2,7m
-1/9	umywalnia męska	wkładzina PCW, pom. mokre	5,20m ²	2,7m
-1/10	sanitariat męski+pisuary	wkładzina PCW, pom. mokre	8,78m ²	2,7m
-1/11	szatnia męska podstawowa	wkładzina PCW	29,20m ²	2,7m
	RAZEM:		217,61m ²	2,7m

Uwagi:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
- Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
- Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
- W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW				
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko			B.V.F.K. STUDIO
Obiekt i adres				
Temat	"Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szatni męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie-1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68"			Branża Architektura
Treść rysunku	RZUT POSADZKI SZATNI	Nr uprawnień	Podpis	Data 10/2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala 1:100
Współpraca	Wacław Kapow			Nr Rys. 02
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Wasilewski	MPOIA/074/2014		