



ilość wymaganych wymian powietrza oraz
zastosowane układy wentylacyjne:

-1/11	szatnia męska podstawowa	wykładzina PCW	29,20m2	2,7m	78,84m3	4(wymiany)X2=4x78,84m3=315,36m3/h
						w6=400m3/h
-1/10	sanitariat męski+pisuary	wykładzina PCW,pom. mokre	8,78m2	2,7m	23,7m3	2(wymiany)X2=2x23,7m3=47,41m3/h
						w7=400m3/h

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
 3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
 4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
 5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYWKI 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. F.K STUDIO</div>
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko					
Obiekt i adres						
Temat	"Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szatni męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie -1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68"					
			Branża	wod-kan		
Treść rysunku	UKŁADY WENT. W6,W7	Nr uprawnień	Podpis	Data	10/2020	
PROJEKTOWAŁ	inż. Leszek Wołoszyn	MAP/0172/POOS/08		Skala	1:50	
				Nr Rys.	w.mech	
					04	