

### **3. OPIS TECHNICZNY.**

#### **Podstawowe parametry D1-kl.C:**

Warunki odniesienia:	Dyrektywa dźwigowa 2014/33/EU, Norma PN-EN 811-1-A3.
Typ:	dźwig elektryczny bez maszynowni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych na rzeczach i torak szpitalnych,
Model:	DEBM 1600.
Udźwig/średnia pasażerów:	1600 kg/ 24 osoby.
Ilość przystanków:	2,
Ilość dąbc:	2,
Predkosc:	1 m/s.
Wysokosc podnoszenia:	ok 5 m.
Ilosc drzwi kabiniowych:	1,
Napęd:	bezredukcyjna wciągarka z synchronicznym silnikiem prądu zmennego z regulatorem częstotliwościowym o mocy 12,5 kW.
Srofa sterownia:	na najbliższym przystanku podtynkowa lub dostawiona do ościeżnicy drzwi.

#### **Parametry szybu:**

Wymazy szybu (szar. x gł.)	2200 mm x 2800 mm, (dla kabiny przeleowej 2950).
Gąbkość poduszki:	1300 mm,
Wysokość nadzysia:	3600 mm,
Otwory drzwiowe (szar. x wys.):	wymagane 1480 mm x 2230 mm,
Wykonanie szybu:	konstrukcja z żelbetu zbrojonego. Pod szybem nie mogą występować pomieszczenia dostępne dla ludzi.

#### **Sterowanie:**

Typ sterowania:	mikroprocesorowe,
Rodzaj sterowania:	zbiornik jednorzędowa,
Praca w grupie:	dźwig pojedynczy "simplex",
Informacja głosowa w kabinie:	tak,
Zjazd awaryjny:	tak, w przypadku zamknięcia zasłania do najbliższego przystanku z otwieraniem drzwi,
Zjazd poziomy:	na przystanek ewakuacyjny (przy podtrzymywaniu zasłania),
Gong kabiniowy:	tak,
System komunikacji awaryjnej:	w oparciu o moduł GSM,
Monitoring funkcjonowania dźwigu:	tak,
Funkcja Stand-by:	tak - wygaszanie oświetlenia kabiny i wyświetlaczy piętrowych,
Uwalmianie awaryjne:	mechaniczne.

**Drzwi:**

Typ:	automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe,
Wymiary drzwi (szer. x wys.)	1200 mm x 2000 mm,
Drzwi kabiniowe wykończenie:	stal nierdzewna szczotkowana,
Drzwi szybowe wykończenie:	stal nierdzewna szczotkowana,
Próg drzwi:	aluminiowy,
Zabezpieczenie drzwi:	kurtyna świetlna,
Odporność ogniowa:	bez odporności ogniowej.

**Kabina:**

Model kabiny:	klasyczna,
Wymiary kabiny (szer. x gł. x wys.):	1400 mm x 2400 mm x 2100 mm przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych na noszach i łóżek szpitalnych,
Dojście:	jedno, kabina nieprzełotowa,
Wykończenie paneli kabiny:	stal nierdzewna szczotkowana,
Połoga:	wykładzina antypoślizgowa, trudnoskradkowa, trudnopaliwa,
Sufit:	stal nierdzewna szlifowana,
Oświetlenie:	energooszczędne LED,
Lusterko:	2 sztany kabiny umieszczone na tyflnej ścianie lub bocznej,
Porecz:	okrągła, chrom szczotkowany, tylna ściana,
Panel dyspozycji/wykonanie:	stal nierdzewna szlifowana,
Wyposażenie panelu dyspozycji:	wyświetlacz segmentowy, podświetlana tabliczka zmianowa, przyciski podświetlane z grafiką Braille'a, przycisk otwierania-zamykania drzwi, przycisk alarm, przycisk wentylatora, oświetlenie zwijane 2 h., sygnalizacja akustyczna i wizualna przeciążenia kabiny, sygnalizacja nawiązania łączności z serwisem, stacyjka blokady drzwi, wentylator,
Wentylacja kabiny:	mechaniczna i grawitacyjna,
Oznaczenie przystanków:	-1, 0,
Przystanek zwalczający:	0 parter.

**Kasety wezwani:**

Typ:	podtynkowe,
Wykończenie:	stal nierdzewna szlifowana,
Usytuowanie:	montowane na ścianie lub na ościeżnicy drzwi,
Wysuwanie/piętna:	na przystanku podstawnym,
Szczelki kierunku jazdy:	na wszystkich przystankach,