

Legenda:

- A — Oprawa LED LOR4060 nastropowa
- EW — Oprawa ośw. ewakuacyjnego LV2R E 1h SE AT
- CZ — Czujka DUR-4043 z gniazdem G-40
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 16A, 250V

UWAGI:

1. W pomieszczeniach, w których są przewidziane sufity podwieszane instalacje oświetleniowe prowadzić w korytach nad sufitem podwieszanym.
   Rozmieszczenie opraw w tych pomieszczeniach dostosować do układu architektonicznego sufitów.
2. W pomieszczeniach instalacje prowadzić w kanałach kablowych lub rurkach, podtynkowo. Stosować przewody YDYżo 3x1,5.
3. Oprawy dostarczyć łącznie z wymaganymi zawiesiami i systemowymi rozwiązaniami mocowania do stropu lub sufitu podwieszanego.
4. Wysokość montażu łączników na wysokości 130cm od gotowej podłogi.
5. Zasilanie oświetlenia z istniejącego obwodu oświetleniowego segmentu B.
6. Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego sprzed łączników oświetleniowych przewiązki.
7. Optyczne czujki dymu połączyć przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 oraz przyłączyć do istn. pętli systemu SSP I piętra.
8. Klapy przeciwpożarowe pod oknami należy wysterować z SSP. Dla 9 klap przewidziano 8 wysjsciowy element sterujący EWS oraz element kontrolny EWK. Dla 1 klapy przewidziano EKS. Elementy należy przyłączyć do istn. pętli systemu SSP. Wysterowanie klap poprzez certyfikowany zasilacz buforowy 24V DC ZSP135-DR-3A-1 z z akumulatorami 10Ah. Zastosowane klapy ppoż. sterowane przerwą prądową. Sterowanie klap przewodami OMY 2x1, kontrola YnTKSYekw 1x2x0,8. Zasilacz buforowy zasilić z rozdzielnicy tablicowej B przewodem YDY3x2,5. Tablicę wyposażyć w wyłącznik 1P B16A.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		UPRAWNIENIA	PODPIS	
Projektował	mgr inż. Paweł Wrona	MAP/0063/POOE/11		TREGER CONSTRUCTION
Sprawdził	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13		Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa Wieliczka, ul. Nowy Świat 6

Obiekt:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU
32-800 BRZESKO UL. KOŚCIUSZKI 68

Temat:
BUDOWA PRZEWIĄZKI ŁĄCZĄCEJ SEGMENTY „A2" I „A12" SZPITALA W BRZESKU, DZIAŁKA NR 1410/19
WRAZ Z INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNĄ.

Branża: ELEKTRYCZNA

Data: LUTY 2017

Temat rysunku:
RZUT I PIĘTRA
Projekt Wykonawczy

Skala: 1 : 50

Rys nr: E1

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie prawem do reprodukcji lub udostępniania tego rysunku lub jego części osobom trzecim, bez wyraźnego upoważnienia przez firmę Treger. (Dz.U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118)