

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68

32-800 Brzesko

Odp. nr 1

**Wykonawcy wszyscy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 PLN, na usługę: **Czyszczenie i dezynfekcja centrali i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej**, ogłoszonego w dniu 19.04.2024 r.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1. W zestawieniu filtrów w pozycjach 23-26 w jakiej ramie mają być filtry hepa?

ODP. MDF.

Pytanie nr 2. W pozycjach 18-20 chodzi o filtry M5?

ODP. Tak.

Pytanie nr 3. Czy w zestawieniu metrażowym kanałów ujęte są piony?

ODP. Tak

Pytanie nr 4. Sprawdzenie szczelności 3 central klimatyzacyjno - wentylacyjnych - których central dotyczy?

ODP. Centrala na OiOM, SOR oraz Trakcie Porodowym.

Pytanie nr 5. Czy w ofercie należy uwzględnić również walidację filtrów HEPA?

ODP. Nie.

Pytanie nr 6. Czy zakup i dostawa filtrów leży po stronie zamawiającego czy wykonawcy?

ODP. Po stronie Wykonawcy.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

SP ZOZ w Brzesku

Elżbieta Gasińska-Batko